

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr. 44 780 06 339997

Registered No.

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

TR

Name und Anschrift
des Auftraggebers

Auftragsdatum
Date of order

02.2006

agtatec ag
Allmendstraße 24
CH-8320 Fehraltorf

Aktenzeichen
File reference

8000339997

Prüfbericht Nr.
Test report no.

06780339997

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Fertigungsstätte

record Türautomation GmbH
Dieselstraße 70
42389 Wuppertal

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN 18650-1 und -2:2005
DIN EN 954-1:1997
BGR 232:2003
Richtlinie für automatische Schiebetüren in
Rettungswegen (AutSchR):1997

Tested in accordance with

Beschreibung des
Produktes

Weitere Anforderungen des Baurechtes bleiben hiervon unberührt.
Schiebetür, Prisma- und Rundbogentür, in einflügeliger, doppel-
flügeliger sowie Teleskopausführung mit 2 Motoren, ohne Drehflügel
zum Einsatz in Rettungswegen, Typ record 19 RED und record 16 RED
N (mit Steuergerät STG 19 RED), mit einstellbarer interner statischer
Kraftbegrenzung $F_s = 150N$

Description of product

Typ	max. Flügelgewicht in kg	
	record 19 RED	record 16 RED N
D-STA	2x125	2x200
E-STA	1x180	1x250
D-TSA		4x130
E-TSA		2x170

Profilsystem INDISY 20, 30, Systemverglasung SVG 32 sowie
Systeme nach DIN 1748 und DIN 17615 mit min. $l_x=14cm^4$ und $l_y=10cm^4$

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Stürwald

Gültig bis/ Valid until: 09.2009

Verlängerung für 78 780 550178

Essen, 20.07.2006

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf